

Witaszyczki, dnia 18.09.2018 r.

**ZGO/ZP/12/2018**

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia**  
**dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**  
**w postępowaniu na**  
**„Zadanie 1A Rozbudowa ZZO Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu –**  
**waga najazdowa z zadaszaniem”.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**PYTANIE 1**

Czy mogą być zastosowane kamery producenta HIKvision i jaka ma być ich ilość w obrębie wagi?

**ODP.**

Zamawiający informuje, że nie może wskazać producenta dostarczanego sprzętu. Wymaga jedynie spełnienia przez dostarczony przez Wykonawcę sprzęt wymogów opisanych w dokumencie PFU (SIWZ TOM III), który stanowi załącznik do niniejszego postępowania. Wymagana ilość kamer w obrębie wagi: 4 nowe kamery obserwujące wjazdy i wyjazdy z obu wag (istniejącej i nowej) mające funkcje rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych.

**PYTANIE 2**

Czy kamery należy wpiąć do aktualnego systemu wizyjnego? Jeżeli tak to czy inwestor zapewnia wolne porty w sieci komputerowej oraz konfigurację rejestratora i jeśli jest taka możliwość potrzeba dostarczenie nowego?

**ODP.**

Tak, kamery należy wpiąć do istniejącego systemu wizyjnego. Wykonawca musi rozbudować istniejący pośredni punkt dystrybucyjny (PPD) znajdujący się w budynku wagowym o dodatkowe porty przeznaczone do przedmiotowych kamer. Zamawiający zapewnia konfigurację rejestratora po wpięciu nowych kamer.

**PYTANIE 3**

**Czy kamery muszą być wyposażone w odrębny system rozpoznawania numerów rejestracyjnych z komputerem i monitorem 24”?**

**ODP.**

Tak. Zgodnie z zapisami w PFU kamery muszą być wyposażone w odrębny system rozpoznawania numerów rejestracyjnych z komputerem i monitorem 24”. Jednocześnie informujemy, że poza tym systemem, kamery muszą być wpięte do systemu CCTV znajdującego się obecnie w posiadaniu Zamawiającego.

**PYTANIE 4**

**Czy domofony muszą umożliwiać otwieranie bramy?**

**ODP.**

Domofony nie muszą umożliwiać otwierania bramy.



**PYTANIE 5**

**Czy inwestor dopuszcza zastosowanie szlabanów firmy NICE?**

**ODP.**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1

**W związku z odpowiedziami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 24.09.2018r., do godz. 11:00. Otwarcie ofert – godz. 11:15.**

**Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników. Powyższe odpowiedzi należy ująć w treści składnej oferty.**