

NR SPRAWY: ZGO/ZP/19/2019

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskiego Centrum Recyklingu„.

I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), w odpowiedzi na pismo Wykonawcy, niniejszym wyjaśniamy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

Pytanie:

Wnoskujemy o potwierdzenie, że wszystkie limity klauzul rozszerzających odpowiedzialność Ubezpieczyciela pozostaną w granicach limitu dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy i nie przekraczają tego limitu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Wniosek o zmianę punktu 17.1 SIWZ:

Proszę o przesunięcie terminu złożenia oferty do 12.12.2019 r.

Odpowiedź:

Termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 09.12.2019

Wnioski o zmianę oczekiwanych warunków ochrony ubezpieczeniowej opisanych w SIWZ Tom III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych:

Pytanie:

1) Zakres ubezpieczenia, punkt 13 — proszę o obniżenie limitu do 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

2) Zakres ubezpieczenia, punkt 5 — proszę o informację, do czego się odnosi ten podlimit?,

Odpowiedź:

Podlimit dotyczy ryzyka huraganu - działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 14 m/s, - podlimit 10 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Pytanie:

3) Zakres ubezpieczenia, punkt 7 — proszę o wyłączenie zalań przez nieszczelne dachy,

Odpowiedź:

Zapis będzie akceptowalny jeśli wynikać będzie z OWU wykonawcy.

Pytanie:

4) Zakres ubezpieczenia, punkt 12 — proszę o wyłączenie szkód powstałych wskutek pęknięcia spowodowanego zamarzaniem i obniżenie limitu na zdarzenia wymienione w tym punkcie do 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

5) Zakres ubezpieczenia, punkt 19 — proszę o wyłączenie awarii z zakresu ubezpieczenia lub obniżenie limitu do 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

6) Ograniczenia odszkodowawcze — proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- Dla szkód spowodowanych pożarem, wybuchem, dymem i sadzą 10% wartości szkody nie mniej niż 200 000 PLN w każdej szkodzie
- Dla pozostałych szkód 1 000 PLN w każdej szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

2. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń:

Pytanie:

1) Ograniczenia odszkodowawcze — proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wysokości szkody, nie mniej niż 3 000,00 PLN na każde zdarzenie

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

3. Wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń powyżej:

Pytanie:

1) Proszę o wykreślenie sformułowania: „Wszelkie wyłączenia odpowiedzialności ogólnych warunków ubezpieczenia pozostające w sprzeczności z w/w zakresem ubezpieczenia nie znajdują zastosowania w umowie ubezpieczenia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

4. Klauzule polisowe do powyższych ryzyk — klauzule wymagane:

Pytanie:

1) KLAUZULA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA — proszę obniżenie limitu do 1 000 000,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

2) KLAUZULA INFORMACJI — proszę o wykreślenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Proszę o odpowiedzi dotyczące realizacji ubiegłorocznych zaleceń polustracyjnych:

Pytanie:

1. Czy Zamawiający:

- przeprowadził rewizję procedur porządkowych w hali sortowni?
- wyznaczył osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku w hali sortowni?
- wdrożył prace porządkowe według ustalonego harmonogramu, zamiast sprzątnięcia „na bieżąco” w hali sortowni?
- przeprowadzenie w gruntowne czyszczenie hali sortowni?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

2. Czy Zamawiający wprowadził procedurę sprzątnięcia rejonu wiaty składowania odpadów gabarytowych po rozdrabnianiu tych odpadów?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

3. Czy Zamawiający:

- Utrzymuje podręczny sprzęt Przeciwpożarowy w czystości?
- zlikwidował zamknięcie skrzynek hydrantowych?

- włączył do rutynowych kontroli bezpieczeństwa pożarowego kontroli stanu wyposażenia skrzynek hydrantowych (wąż podłączony do zaworu, prądownica do węża)?
- sprawdził sposób funkcjonowania systemu ogrzewania rurociągów i wyposażył go w układ, kontrolujący poprawność jego działania i informujący o awarii?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

4 Czy Zamawiający wdrożył nowy wzór zezwolenia na prace niebezpieczne pożarowo, zawierający listę kontrolną czynności zmierzających do poprawnego zabezpieczenia prac?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Czy Zamawiający przeprowadzała w okresie ostatnich 12 miesięcy szkolenia załogi z użycia sprzętu gaśniczego – jeżeli tak kogo obejmowało szkolenie, kiedy zostały przeprowadzone, ewentualny protokół potwierdzający ten fakt.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Informacja zawarta w SIWZ. Dokumenty potwierdzające do wglądu w Siedzibie Zamawiającego.

Pytanie:

czy Zamawiający wprowadził procedurę usuwania pyłów około produkcyjnych, jak często jest przeprowadzanie usuwanie pyłów, dokumentacja potwierdzającą ich wykonywanie,

Odpowiedź:

Sprzątanie generalne Zakładu oraz konserwacja urządzeń odbywa się zgodnie z procedurą raz w tygodniu po zakończonym tygodniu pracy. Doraźne sprzątanie odbywa się po każdej zmianie. Zgodnie z procedurą usuwane są również pyły okołoprodukcyjne w hali sortowni.

Pytanie:

Czy przeprowadzono w okresie ostatnich 12 miesięcy badania termowizyjne instalacji elektrycznych, jeśli stwierdzono usterki urządzeń elektrycznych czy dokonano napraw. Prosimy o przekazanie protokołu w/w badań.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Dokumenty potwierdzające do wglądu w Siedzibie Zamawiającego.

Pytanie:

Jaki jest plan realizacji w okresie ubezpieczenia 24.12.2019 – 23 12.2020r. podobnych działań wskazanych powyżej i sposób ich kontroli.

Odpowiedź:

Informacja o planowanych działaniach przeciwpożarowych zawarta w SIWZ.

Pytanie:

Czy Zamawiający umożliwi w okresie ubezpieczenia przeprowadzenia audytu i zobowiązuje się do wykonania zaleceń polustracyjnych jeżeli zostaną wydane z takim obowiązkiem przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu w okresie ubezpieczenia, lecz nie zobowiązuje się do wykonania aktualnie nieznanymi zaleceń polustracyjnych.

Pytanie:

Czy i w jaki sposób zabezpieczono możliwość przedostawania się odpadów z taśmociągu pomiędzy mur oporowy a ścianę obiektu sortowni?

Odpowiedź:

Taśmociąg wychodzący z sortowni w miejscu newralgicznym został doposażony w konstrukcję blaszaną kierującą odpad za mur oporowy by materiał nie przedostawał się pod ścianę obiektu.

Pytanie:

Czy Zamawiający dokonywał w okresie ostatnich 12 zmian w rozbudowie instalacji zraszaczowej, w jakim zakresie, czy ewentualnie są planowane prace w roku 2020?

Odpowiedź:

Nie dokonano zmian w rozbudowie instalacji zraszaczowej, rozbudowa będzie możliwa dopiero po zakończeniu 2020 r.

Pytanie:

Czy dokonano rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru na budynek tlenowej stabilizacji odpadów w części suchej lub w innych obiektach. Czy system SSP został włączony bezpośrednio do monitoringu PSP?.

Odpowiedź:

Nie dokonano rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru na budynku tlenowej stabilizacji odpadów i w innych obiektach, System SSP nie został włączony bezpośrednio do monitoringu PSP

Pytanie:

Jakie plany inwestycyjne przewidziane są w okresie ubezpieczenia, w tym dotyczące poprawy systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych i organizacji procesu produkcji?

Odpowiedź:

Informacja o planowanych działaniach przeciwpożarowych zawarta w SIWZ.

Pytanie:

Jakie zmiany dotyczące poprawy systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych i organizacji procesu produkcji, rozbudowy/inwestycji przeprowadzono w roku 2019?

Odpowiedź:

Informacja o wykonanych działaniach przeciwpożarowych zawarta w SIWZ.