



Jarocin, dnia 04.09.2018r.

NR SPRAWY: ZGO/ZP/11/2018

**ZMIANA ZAPISÓW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na
**„Wykonanie by-passu istniejącej na terenie ZGO instalacji przygotowania
i wzbogacania biogazu”**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

ZMIANA NR 1:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów pkt. 17.1. i 17.2. SIWZ Tom I IDW, które otrzymują nowe brzmienie:

17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

17.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie:

Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

Ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin

do dnia 14.09.2018r. do godz. 11:00.

Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

17.2. **Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:**

Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

Ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin

dnia 14.09.2018r., o godz. 11:15.

ZMIANA NR 2:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 4 pkt 3 oraz § 11 pkt 8 ppkt 7) SIWZ Tom II Projektu umowy, które otrzymują nowe brzmienie:

§ 4 pkt 3 Umowy [Obowiązki Wykonawcy]

Zakres Przedmiotu Umowy powierzony podwykonawcom wynika z Oferty. Realizacja elementów Przedmiotu Umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie wpływa na zakres obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, ani na jego odpowiedzialność określoną w Umowie, w tym również z tytułu rękojmi i gwarancji. W przypadku gdy podwykonawca nienależycie wykonuje obowiązki przewidziane umową o podwykonawstwo lub gdy opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją tychże obowiązków tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je zrealizować w czasie umówionym,



na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania korzystania z pomocy danego podwykonawcy .

§ 11 pkt 8 ppkt 7) Umowy [Odpowiedzialność Stron]

odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
- w wysokości 20% całego wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

ZMIANA NR 3:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów pkt. 2.11. SIWZ Tom III PFU, który otrzymuje nowe brzmienie:

Pkt 2.11 PFU Wymagania dotyczące okablowania strukturalnego i AKPiA


Zarządzanie i monitoring instalacji technologicznej by-passu należy wykonać według wytycznych zawartych w koncepcji. Do realizacji należy wykorzystać, w miarę możliwości, aktualną infrastrukturę okablowania sieciowego informatycznego.

Niezbędnym jest wykorzystanie istniejących analizatorów wielotorowych biogazu. Monitoring i zarządzanie lokalne – panel HMI w kontenerze technicznym oraz zdalne, poprzez sieć komórkową GSM oraz lokalny system BMS ZGO Jarocin.

Szczegółowe rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym.

Szafka sterownicza oraz oprogramowanie ma uwzględniać miejsce podłączenia oraz sterowanie z sygnałów z drugiego i kolejnego zbiornika biogazu – wykonywanych w innych zadaniach. Sterowanie ma umożliwiać pracę silnika oraz pochodni bez względu na wybór użytkowanego zbiornika (zbiornik nowy, zbiornik istniejący). Wykonawca zadania budowy zbiornika magazynowego biogazu wystawi sygnały i doprowadzi okablowanie we wskazane miejsce w szafce sterowniczej wykonywanej w tym zadaniu.


Członek Zarządu
Jarosław Warczygłowski


Członek Zarządu
Michał Manowski

"ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI"
Sp. z o.o. w Jarocinie
Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin
tel./fax 62 747 24 56
NIP 617-20-54-982 REGON 251580939
KRS 0000162132 Kap. zakł. 30 575 000,00 zł